



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY

certificate of conformity of the factory production control

č. 1020 – CPR - 030056035

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

ALMEVA Triple DW50

Třívrstvý komínový systém s ocelovou vložkou, izolací 50 mm a ocelovým pláštěm

typ:

Třívrstvý komínový systém s povrchovou úpravou nebo bez úpravy a větranou mezerou o šířce 50 mm v průchodu stropem:

ALMEVA Triple DW50

EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50050 G50	(Ø 80-200 mm)
EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50060 G50	(Ø 250-300 mm)
EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50060 G75	(Ø 350-450 mm)
EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50060 G100	(Ø 500-550 mm)
EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50080 G100	(Ø 600 mm)

Třívrstvý komínový systém s povrchovou úpravou nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem:

ALMEVA Triple DW50

EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50050 G100	(Ø 80-200 mm)
EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50060 G100	(Ø 250-300 mm)
EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50060 G150	(Ø 350-450 mm)
EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50060 G200	(Ø 500-550 mm)
EN 1856-1	T600 N1 W V2 L50080 G200	(Ø 600 mm)

ALMEVA Triple DW50

EN 1856-1	T450 N1 W V2 L50050 G80	(Ø 80-200 mm)
EN 1856-1	T450 N1 W V2 L50060 G80	(Ø 250-300 mm)
EN 1856-1	T450 N1 W V2 L50060 G120	(Ø 350-450 mm)
EN 1856-1	T450 N1 W V2 L50060 G160	(Ø 500-550 mm)
EN 1856-1	T450 N1 W V2 L50080 G160	(Ø 600 mm)

Třívrstvý komínový systém s povrchovou úpravou nebo bez úpravy a izolovaným průchodem stropem (silikonové těsnění):

ALMEVA Triple DW50

EN 1856-1	T200 P1 W V2 L50050 O50	(Ø 80-200 mm)
EN 1856-1	T200 P1 W V2 L50060 O50	(Ø 250-300 mm)
EN 1856-1	T200 P1 W V2 L50060 O75	(Ø 350-450 mm)
EN 1856-1	T200 P1 W V2 L50060 O100	(Ø 500-550 mm)
EN 1856-1	T200 P1 W V2 L50080 O100	(Ø 600 mm)

(EPDM těsnění):

ALMEVA Triple DW50

EN 1856-1	T120 P1 W V2 L50050 O50	(Ø 80-200 mm)
EN 1856-1	T120 P1 W V2 L50060 O50	(Ø 250-300 mm)
EN 1856-1	T120 P1 W V2 L50060 O75	(Ø 350-450 mm)
EN 1856-1	T120 P1 W V2 L50060 O100	(Ø 500-550 mm)
EN 1856-1	T120 P1 W V2 L50080 O100	(Ø 600 mm)

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce:

Almeva East Europe s.r.o.

664 43 Želešice, Družstevní 501, IČO: 283 03 156, CZ

a vyrobený ve výrobním závodě:

Almeva East Europe s.r.o., 664 43 Želešice, Družstevní 501

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 1856-1:2009

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno **11. prosince 2017** a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.



Ing. Alexander Trinner

zástupce vedoucího oznámeného subjektu 1020

Plzeň, 23. srpna 2019